別記様式第11　ウェルブ六甲道5番街1番館（西棟）　　No.1　自動火災報知設備（その５）

| 番号 No. | 警戒区域 名称 | 感知器 差動式 ※分布型 空気管式 | 熱電対式 | 熱半導体式 | スポット型 | 定温式 スポット型 | ※感知線型 | 熱アナログ式スポット型 | ※煙式 スポット型 イオン化式 非蓄積 | 蓄積 | 光電式 非蓄積 | 蓄積 | イオン化アナログ式 | 光電アナログ式 | 分離型 光電式 非蓄積 | 蓄積 | 光電アナログ式 | ※地区音響装置 | 発信機 | 点検結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1階 | | | | 7 | | | | | | 1 | | | | | | | 6 | | ○ |
| 2 | 2階 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 2 | | ○ |
| 3 | 3階 | | | | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | ○ |
| 4 | 4階 | | | | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | ○ |
| 5 | 5階 | | | | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | ○ |
| 6 | 6階 | | | | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | ○ |
| 7 | 7階 | | | | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | ○ |
| 8 | 塔屋 | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | ○ |
| 9 | ELV | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | | | | 72 | 20 | | | | | 2 | | | | | | | 30 | | |
| 合計 | | | | | 72 | 20 | | | | | 2 | | | | | | | 30 | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
2　受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
3　※印のあるもので不良のものは、（その７）に機器ごとの点検結果を記入すること。
4　点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
5　警戒区域内の感知器の個数が１の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。