

番号 No.	警戒区域 名称	感 知 器												※地区音響装置	※発信機	点検結果
		差 動 式			定 温 式		熱アナログ式スポット型	※ 煙 式								
		※ 分布型			スポット型	※ 感知線型		ス ポ ッ ト 型			分 離 型					
		空気管式	熱電対式	熱半導体式				イオン化式 非蓄積	光電式 非蓄積	イオン化アナログ式	光電アナログ式 非蓄積	光電アナログ式 蓄積				
1	1階管理室			1										1	○	
2	1階共用			20				1						14	○	
3	1階東PS			1										1	○	
4	2階西			4				1						2	○	
5	2階東PS			1										1	○	
6	3階西PS			1										1	○	
7	3階東PS			1										1	○	
8	4階共用			1				2						2	○	
9	4階住宅			24	6			2						7	○	
10	4階東PS			1										1	○	
11	5階共用			1				1						2	○	
12	5階住宅			28	7									7	○	
13	6階共用			1				1						2	○	
14	6階住宅			32	8									8	○	
15	7階共用			1				1						2	○	
16	7階住宅			32	8									8	○	
17	8階共用			1				1						2	○	
18	8階住宅			28	7									7	○	
19	9階共用			1				1						2	○	
	小 計			180	36			11						71		
	合 計			180	36			11						71		
備 考																

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
3 ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
4 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

