

防排煙制御設備点検票														(防火扉) (シャッター) (ダクト) (垂れ壁) (非常錠) (その他)				
表示回路		設 置 数										総合点検		点 検 結 果	措置内容			
番 号 No.	名 称	連 動 中 継 器	手 動 起 動 装 置	自動起動装置		自動閉鎖装置						音 響 装 置	※ 煙感知器					
				感知器		防 火 扉	シ ャ ッ タ ー	ダ ク ト	垂 れ 壁	排 煙 口	給 気 口		そ の 他			製 造 番 号	感 度 濃 度 ΔV	
				熱 感 知 器	煙 知 感 器													
														イ オ ン 化 式	光 電 式			
04-014-1	1F 排煙口 プレイルーム		1													○		
04-015-1	1F 排煙口 ホール		1														○	
02-101-2	2F 排煙口 208店舗		4														○	手動復旧
04-062-3	2F 排煙口 廊下		1														○	
04-097-1	3F 排煙口 吹抜北		1														○	
04-097-3	3F 排煙口 男子ロッカー		1														○	排煙口連動にて連動
04-097-4	3F 排煙口 廊下		1														○	排煙口連動にて連動
04-098-2	3F 排煙口 吹抜南		1														×	排煙口連動にて連動
小 計			11															
合 計			11															
備 考																		

備考 1 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良事項および措置内容は、措置内容欄に記入すること。
 記入できない場合「備考」欄に詳細を記入する。
 2 連動制御回路の回路ごとに数量を記入すること。
 3 ※印のあるもので不良のものは、製造番号を記入すること。

防排煙制御設備点検票 (防火扉、シャッター、ガラス、垂れ壁・非常錠、その他)

表示回路		設 置 数										総合点検		点 検 結 果	措置内容			
番 号 No.	名 称	連 動 中 継 器	手 動 起 動 装 置	自動起動装置		自動閉鎖装置						音 響 装 置	※ 煙感知器					
				感知器		防 火 扉	シ ャ ッ タ ー	ダ ン パ ー	垂 れ 壁	排 煙 口	給 気 口		そ の 他			製 造 番 号	感 度 濃 度 ΔV	
				熱 感 知 器	イ オ ン 化 式													光 電 式
														熱 感 知 器	イ オ ン 化 式			
01-051-3	防火戸 B2F EVホール				1	1										○		
01-098-1	防火戸 B1F スロープ北				2	2											○	
01-098-3	防火戸 B1F スロープ南				2	1											○	
01-112-2	防火戸 B1F EVホール1				1	1											○	
01-112-3	防火戸 B1F EVホール2				1	1											○	
01-112-4	防火戸 B1F EVホール3				1	1											○	
01-098-2	防火戸 1F EVホール1				1	1											○	
02-061-1	防火戸 1F EVホール2				1	1											○	
02-069-1	防火戸 1F EVホール3				1	4											○	
02-101-1	防火戸 2F EVホール2				1	1											○	
04-061-3	防火戸 2F EVホール3				2	2											○	
04-061-4	防火戸 2F 吹抜				2	1											○	
04-096-4	防火戸 3F EVホール3					2											○	多信号
04-067-3	防火戸 3F 女子ロッカー				2	1											○	04-067-4 同時作動
	小 計				18	20												
	合 計				18	20												
備 考																		

備考 1 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良事項および措置内容は、措置内容欄に記入すること。
 記入できない場合「備考」欄に詳細を記入する。
 2 連動制御回路の回路ごとに数量を記入すること。
 3 ※印のあるもので不良のものは、製造番号を記入すること。

防排煙制御設備点検票 (防火扉 シャッター ガンパ 垂れ壁・非常錠 (その他))																	
表示回路		設 置 数										総合点検		点 検 結 果	措置内容		
番 号 No.	名 称	連 動 中 継 器	手 動 起 動 装 置	自動起動装置		自動閉鎖装置						音 響 装 置	※ 煙感知器				
				感知器		防 火 扉	シ ャ タ ー	ダ ン パ ー	垂 れ 壁	排 煙 窓	給 気 口		そ の 他			製 造 番 号	感 度 濃 度 ΔV
				熱 感 知 器	煙 知 感 器												
														イ オ ン 化 式	光 電 式		
04-067-4	防火戸 3F プールアプローチ				3	2									×	04-067-3 同時作動	
04-111-2	防火戸 4F 階段D				1	1									×		
01-051-1	シャッター-B2F 西スロープ		1			2		1							○		
01-051-2	シャッター-B2F 南スロープ		1			2		1							×		
01-111-1	シャッター B1F 駐車場西		1			2		1							○		
01-111-3	シャッター-B1F 施設ゴミ庫		1			3		1							○		
01-111-4	シャッター B1F 駐車場南		1			2		1							○		
01-112-1	シャッター-B1F 駐車場管理室		1			2		1							○		
04-011-3	シャッター1F EVホール前		1			2		1							○		
04-061-1	シャッター 2F 吹抜		4					4							○	多信号	
	シャッター 2F 階段C		1			1		1							○		
04-067-1	シャッター 3F 吹抜北		8				1	8							○	多信号	
04-067-2	シャッター 3F 吹抜南		2				1	2							×	多信号	
	小 計		22			20	5	22									
	合 計		22			20	5	22									
備 考																	

備考 1 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良事項および措置内容は、措置内容欄に記入すること。
 記入できない場合「備考」欄に詳細を記入する。
 2 連動制御回路の回路ごとに数量を記入すること。
 3 ※印のあるもので不良のものは、製造番号を記入すること。

