防排煙制御設備点検票

（防火扉 ｼｬｯﾀｰ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ・垂れ壁・非常錠・その他 ）

表示回路		設置数													総合点検		点検結果	措置内容
				自動起動装置			自動閉鎖装置							音響装置	※ 煙感知器			
				感知器														
				熱感知器	煙感知器													
番号 No.	名称	連動中継器	手動開閉装置		イオン化式	光電式	防火扉	シャッター	ダンパー	垂れ壁	排煙窓	給気口	その他		製造番号	感度 濃度 ΔV		
1	EV前防火戸					1	4										○	
2	駐輪場防火戸					2	1										×	
	小計					3	5											
合計						3	5											

備考	

備考 1　点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良事項および措置内容は、措置内容欄に記入すること。
記入できない場合「備考」欄に詳細を記入する。
2　連動制御回路の回路ごとに数量を記入すること。
3　※印のあるもので不良のものは、製造番号を記入すること。